ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00590/21

Серия RU № 0346013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420110, Россия, Республика Татарстан, город Казань, проспект Победы, дом 39, помещение 124-129.
Основной государственный регистрационный номер: 1161690143647.
Телефон: +78432602090. Адрес электронной почты: sale@rtk-tech.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420110, Россия, Республика Татарстан, город Казань, проспект Победы, дом 39, помещение 124-129. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0842909).
Основной государственный регистрационный номер: 1161690143647.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки РТК, артикулы согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0842910), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.21.29-003-04361427-2020 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида и аксессуары к ним для прокладки кабелей»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-448/09-2021 от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 899-СС/09-2021 от 01.09.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк №0842911). Условия хранения: в закрытых складских помещениях при температуре от -25 до +60°С на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления, срок службы – не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.10.2021 **ПО** 21.10.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ерецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Лобаков Даниил Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00590/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия RU № 0842909

Перечень производственных площадок

Полное наименование производственных площадок изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «ТД СВ Групп»	141305, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, поселок Кирпичников, дом 10, литера 1Б

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00590/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия RU № 0842910

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3925 90 200 0	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки РТК, артикулы:	ТУ 22.21.29-003-04361427-2020 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида и аксессуары к ним для прокладки кабелей»
		2-5-01 (наружный диаметр 16,0±0,5 мм, внутренний диаметр 11,0±0,4мм, толщина стенки – 0,19 мм); 2-5-02 (наружный диаметр 20,0±0,5 мм, внутренний диаметр 14,6±0,4мм, толщина стенки – 0,19 мм); 2-5-03 (наружный диаметр 25,0±0,5 мм, внутренний диаметр 19,0±0,4мм, толщина стенки – 0,19 мм); 2-5-04 (наружный диаметр 32,0±0,5 мм, внутренний диаметр 24,8±0,4мм, толщина стенки – 0,19 мм); 2-5-05 (наружный диаметр 40,0±0,5 мм, внутренний диаметр 32,0±0,4мм, толщина стенки – 0,19 мм); 2-5-06 (наружный диаметр 50,0±0,5 мм, внутренний диаметр 41,2±0,4мм, толщина стенки – 0,19 мм)	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00590/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Серия RU № 0842911

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Трецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334